



Helyszínrajz M 1:500



MORA1105  
gáztűzhely  
10,08 kW  
1,07m³/h e=0,5

MORA1105  
gáztűzhely  
10,08 kW  
1,07m³/h e=0,5


Tálató  
MetHachi lap  
8.49 mÅ,

MEGLÉVŐ:  
ACD-G16 Qmax=25m³/h  
250 mm csonttávolságú  
ITRÓN gázmérőóra  
Nr.: 671231305631039

MEGLÉVŐ:  
ACD-G16 Qmax=25m³/h  
250 mm csonttávolságú  
ITRÓN gázmérőóra  
Nr.: 671231305631046



Függőleges csőterv M 1:50




MEGLÉVŐ:  
BK-G6 MT Qmax=10m³/h  
250 mm csonttávolságú  
ELSTER gázmérőóra  
Nr.: 621181710433616

14.  
öltöző  
13.37 m2

MORA1105  
gáztűzhely  
10,08 kW  
07m³/h  
13.  
konyha  
9.15 m2

MEGLÉVŐ:  
BK-G6 MT Qmax=10m³/h  
250 mm csonttávolságú  
ELSTER gázmérőóra  
Nr.: 621181710433616



Módosítás	Dátum	Készítette	Megjegyzés
ÓVODA FELÚJÍTÁS és ÁTALAKÍTÁS KENDERES, SZENT ISTVÁN UTCA 60. SZ. Hrsz.: 1292			
Építtető: KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-5331 Kenderes, Szent István utca 56. sz.		Tervtípus: Kiviteli	Munkaszám: 318/2017
Tárgy: Állapotörögzítő Helyszínrajz, Függőleges csőterv		Szakág: Gázellátás	Rajzsám: GG-02.0
Felelős Tervező: Kocsis János Mk-16-0219, EN-T, G-T, G0-T 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.		Szerkesztő: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5 sz.	Rajzarány: 1 : 500 1 : 50
Tervező: Kocsis János 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.		Rajzoló: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5 sz.	Dátum: 2018.02.
Ezen terv a GÉPÉSZ Mérnöki Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll.			